

## KEMIRA ALS-LC

### SULFATO DE ALUMÍNIO

#### ESPECIFICAÇÕES INTERNAS

Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> , %	8,2 +/- 0,1	AQP-LABO-001
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> livre ( basicidade ), %	0,12 +/- 0,08	AQP-LABO-002
Densidade ( 20°C ), g/cm <sup>3</sup>	1,325 +/- 0,015	AQP-LABO-014
pH (20°C)	2 +/- 0,5	AQP-LABO-004
Viscosidade ( 20°C ), mPa.s	20 +/- 5	AQP-LABO-005

Revisão: 02		Fevereiro 2013
Elaborado por	Eugenia Ricomà	Responsável Laboratório
Revisto por	Alvarim Padilha	Diretor Fabril
Aprovado por	Lluís Sabaté	Director Produção

KEMIRA ALS-LC